

י"ח בכסלו ה'תשפ"ה
19/12/2024

מכרז פומבי מס' 03/2024 לייצור, אספקה והתקנת שילוט

מענה לשאלות הבהרה

#	עמ' בפנייה	סעיף בפניה	פירוט שאלה/הבהרה	תשובות
1	כללי		בכל מכרז מופיע חובת תקן 9001 ISO וכאן נשמח לבחינת הנושא?	תקן ISO ישפיע בנקודות זכות ואיכות עבור החברה המציעה אך לא יבוא כתנאי להשתתפות
2	58, 61	סעיף 3, 4 ועוד	נא לציין שעובי האותיות 6 מ"מ ומעלה אחרת לא ניתן לבצע הברזה לקיבוע לפח או לקיר	עובי אותיות בודדות על קיר יהיה 6 מ"מ עבור הפינים האחוריים

דגשים נוספים:

- כל עמודי שילוט ההכוונה הם דו צדדים גם אם לא צוינה הגרפיקה מאחור, זה אומר לוחות האלומיניום הצבועים וגם גרפיקה שתינתן בהמשך.
- עובי הזכוכית השקופה בגוון אפור יהיה 10 מ"מ
- במקום שני פרופיל צמודים של 6*3 שנותנים יחד 6*6 ס"מ, יש להשתמש בשני פרופילי U 8*4 יו עבור כל צד של השלט ראה דוגמא מצורפת:



